

社会福祉法人 大阪市中央区社会福祉協議会
 中央区在宅サービスセンター
 エレベーター1号機リニューアル工事 機器製作仕様

項目	仕様	
概略仕様		
機種（形式）	マシンルームレス 寝台用エレベーター	
号機名	1号機（1台）	
用途（特殊用途）	寝台用（車いす仕様）	
積載量（定員）	750Kg（11名）	
速度	45m/min	
制御方式	交流インバータ制御方式	
操作方式	乗合全自動方式、専用運転付（IND）	
停止ヶ所（階）・出入口方向（階）	4ヶ所停止（1～4階）・1方向	
昇降行程（全高）・昇降路構造	11345mm（15595mm）・鉄筋コンクリート構造（RC造）	
かご内法（WxDxH）	1300mmX2300mmX2300mm	
出入口寸法（WxH）	1100mmX2100mm	
ドア方式	電動式・2枚戸片開き	
電動機容量	AC-3.5kW	
電源	動力	三相200V 60Hz
	照明	単相100V 60Hz
管制運転	地震時	有 全自動形（3段設定）
	地震対応機能	地震対応機能付（リスタート運転・自動復旧運転・運転状況表示機能）
	長周期地震対策	長周期地震対策付
	地震感知器	P・S波地震感知器（普通級）
	火災時	無
	自家発時	無
	浸水時/冠水時	無
停電時自動着床装置	有	
耐震クラス（新安全基準）	A14（新安全基準対応（戸開走行保護装置付））	
かご内連絡装置（個数）	24V同時通話式インターホン単局用親機1台	
乗場仕様		
三方枠	全階	既設品使用
ドア	ドアパネル	全階 鋼板化粧シート貼（一般）、目地：ステンレス製ヘアライン
敷居	全階	既設品使用
インジケータボタン	ボタン	全階 抗菌凸文字ボタン
	インジケータ	全階 角窓ドットデジタル
	フェースプレート	全階 平板（板パネ）ステンレス製ヘアライン、専用ボタン一体
	付加仕様	2階 ダミーボタン付
乗場付加仕様	表示灯	全階 専用
かご仕様		
天井照明	照明	化粧鋼板、LED昼光色
	停電灯	有
換気装置	ファン・イオン発生機付	
リターンパネル	ステンレス製ヘアライン	
出入口柱	ステンレス製ヘアライン	
▼ ドア	ドアパネル	鋼板化粧シート貼（t1.6）（一般）、目地：ステンレス製ヘアライン

社会福祉法人 大阪市中央区社会福祉協議会
 中央区在宅サービスセンター
 エレベーター1号機リニューアル工事 機器製作仕様

項目		仕様	
▲ 幕板		鋼板化粧シート貼	
側板	側板パネル	鋼板化粧シート貼 (t 1.6) (一般)	
幅木		ステンレス製ヘアライン	
床		ゴムタイル (t 6)	
敷居		硬質アルミ製	
インジケーター		操作盤組込	
主操作盤	ボタン	抗菌凸文字ボタン	
	インジケーター	角窓ドットデジタル	
	フェースプレート	ステンレス製ヘアライン	
	付加仕様	戸開延長ボタン付 非常呼ボタンガード (ステンレス製, スイング式)	
かご室付加仕様	ドア安全装置	機械式 (片側) 2D多光軸	
	その他オプション	非常放送スピーカー	
	保護マット	磁石式保護マット (分割形) (高さ1800mm)	
福祉仕様			
音声案内装置		方向・戸閉・階床・管制運転案内	
専用乗場ボタン	ボタン	全階	抗菌凸文字ボタン
	フェースプレート	全階	他用品組込
かご内横型主操作盤	ボタン	抗菌凸文字ボタン	
	インジケータ	角窓ドットデジタル	
	フェースプレート	ステンレス製ヘアライン	
かご内横型副操作盤	ボタン	抗菌凸文字ボタン	
	インジケータ	角窓ドットデジタル	
	フェースプレート	ステンレス製ヘアライン	
かご内鏡		フルハイトミラー (W500, ステンレス製鏡面)	
かご手摺り (側面)		ステンレス製ユニバーサル手摺 (Φ38、ヘアライン仕上), 2方向	
かご手摺り (背面)		ステンレス製平手摺 (W150、ヘアライン仕上)	
戸開放時間		10秒	
その他付加仕様			
銘板		点字銘板 (ステンレス製貼付)	
パーキング機能		パーキング機能 (SW2点)	
サービス階切離し 運転	運転方式	スイッチボックス式 (ハード設定・タイマー無)。切り離しSW数: 1	
	別置スイッチボックス	COPボックス内にトグルスイッチ設置又は戸開閉ボタン式暗証、2階のみかご呼び登録無効	
簡易暗証式呼び登録		専用乗場ボタンにダミーボタンを設置、ダミーボタン押下後かご呼び登録方式(2階のみ)	
フェッシャープレート		既設品使用	
ランニングクリアランス		30mm	
無償保守期間		工事完了検査終了翌日から1ヶ月間	